



## SPISAK POSTROJENJA KOJA SU RADILA SA PREKIDIMA U PERIODU OD 01.01.-31.12.2018.

KOTLOVNICA	P.J.	VRIJEME PREKIDA RADA	RAZLOG PREKIDA	Za prekid odgovorne TOPLANE	Za prekid odgovorna treća lica	Trajanje prekida grijanja (h)	Nije gr.stanova
Podvožnjak	N. Sarajevo I	11.01-12.01.2018.	Gubitak tehnološke vode na toplovodu.			16	PP
K-4	A. Polje	15.01.23018.	Kvar u ulazu.			6	30
Lenjinova	N. Sarajevo II	16.01.2018.	Kvar u ulazu.			7	68
Branke Blažek	N. Sarajevo I	23.01.2018.	Gubitak tehnološke vode na vrelovodu.			9	516
Lužani	Ilidža	09.02.2018.	Kvar u objektu.			12	1
Lenjinova	N. Sarajevo II	23.02.2018.	Gubitak tehnološke vode na vrelovodu.			2	413
Zetra	Centar	27.02.2018.	Nestanak električne energije u podstanici.			3	37
Lenjinova	N. Sarajevo II	28.02.2018.	Kvar u objektu.			4	45
Zetra	Centar	03.03.2018.	Kvar u poslovnom prostoru BINGO			37	PP
S2D Breka	Centar	07.03.2018.	Kvar na trostanici.			6	40
Branke Blažek	N. Sarajevo I	07.03.2018.	Gubitak tehnološke vode na vrelovodu.			5	442
Branke Blažek	N. Sarajevo I	09.03.2018.	Kvar na unutrašnjoj instalaciji			8	188
Branke Blažek	N. Sarajevo I	14.03.2018.	Sanacija vrelovoda.			1	516
K-5	A.polje	21.03.2018.	Sanacija vrelovoda.			4	800
BIII-3	Dobrinja	28.03.2018.	Kvar na unutrašnjoj instalaciji.			3	27
K-5	A.polje	02.04.2018.	Kvar na unutrašnjoj instalaciji.			6	48
Živka Jošila	N. Sarajevo I	27.09.2018.	Ugradnja kalorimetara/verifikacija.			7	67
Otoka	N. Sarajevo II	27.09.2018.	Ugradnja kalorimetara/verifikacija.			9	337
ABV-4	Dobrinja	27.09.2018.	Kvar na kotlu.			5	64

Izradio: 25.01.2019.

Almir Balićevac

Rukovodilac SPR



## SPISAK POSTROJENJA KOJA SU RADILA SA PREKIDIMA U PERIODU OD 01.01.-31.12.2018.

KOTLOVNICA	P.J.	VRIJEME PREKIDA RADA	RAZLOG PREKIDA	Za prekid odgovorne TOPLANE	Za prekid odgovorna treća lica	Trajanje prekida grijanja (h)	Nije gr.stanova
Koševo	Centar	28.09.-02.10.2018.	Gubitak tehnološke vode na toplovodu.			77	17
Hrasno	N. Sarajevo II	28.09.2018.	Pukao kompezator u stanu			6	122
K-5 /KP 10	A. Polje	02.10.2018.	Gubitak tehnološke vode na vrelovodu.			5	128
K-5 /KP 10	A. Polje	04.10.2018.	Sanacija curenja vrelovoda.			5	128
OŠ Hadžići	Ilidža	12.10.2018.	Sanacija curenja toplovoda.			8	59
A2 Bjelave	Centar	23.10.2018.	Sanacija toplovoda veliki gubitak.			10	115
Zetra B5 Tunel	Centar	23.10.-09.11.2018.	Kvar u ulazu			306	4
Hrasno	N. Sarajevo II	31.10.2018.	Radovi u objektu			6	108
KDI-6	Dobrinja	13.11.2018.	Sanacija toplovoda veliki gubitak.			12	205
K-5	A. Polje	16.11.2018.	Kvar na glavnim ventilima			6	62
Podvožnjak	N. Sarajevo I	28.11.2018.	Kvar u objektu.			5	101
Jukićeva O-2	Centar	30.11.2018.	Kvar na PRS-s, dotok gasa.			3	49
K-5	A. Polje	30.11.2018.	Sanacija curenja toplovoda.			6	373
Živka Jošila	N. Sarajevo I	12.12.2018.	Sanacija curenja toplovoda.			8	444
MIX-2 Mojmiilo	A. Polje	13.12.2018.	U kotlovnici nema gradske vode.			3	56
KDIII-1	Dobrinja	19.12.2018.	Sanacija curenja toplovoda.			4	323
KDIII-1	Dobrinja	28.12.20018.	Sanacija curenja toplovoda.			3	102
Vremensko trajanje (sati) prekidi u isporuci toplote u odgovornosti "TOPLANA"				202		623	
Vremensko trajanje (sati) prekidi u isporuci odgovornosti Upravitelja, Sarajevogasa, Elektrodistribucije, NN...)					421		

Izradio: 25.01.2019.  
Almir Balićevac

Rukovodilac SPR